



No : C-24-3436-R0

Müşteri : PANOSİS OTOMASYON ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İmalatçı : PANOSİS OTOMASYON ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Numune Tanımı : 4000 A ALÇAK GERİLİM ANAHTARLAMA ve KONTROL
DÜZENİ (FORM4B)

Marka : PANOSİS

Teknik Veriler : 65 kA / 300 ms

Test Standardı : IEC TR 61641:2014

Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : İç Ark Deneyi

Test Rapor Numarası : 24-3436-R0-NI-1

Sertifika Tarihi : 14.02.2025

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN

Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını QR kodu
üzerinden kontrol
edebilirsiniz.

You can check the certificate details
via QR code.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

FRT.88 / Rev02 / 0924

