

No : C-22-3385-R2

Müşteri : PANOSİS OTOMASYON ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İmalatçı : PANOSİS OTOMASYON ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞAAT OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Ürün Tanımı : PNSS - 4000 (4000A ALÇAK GERİLİM PANOSU)

Marka : PANOSİS

Teknik Veri : I_n : 3600 A, U_i :1000 V, U_{imp} : 12,0 kV, Form 4b

Test Standardı : TS EN IEC 61439-1:2021 + AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021

Konu : TEST SONUCU (OLUMLU)

Uygulanan Test(ler) : Yalıtma Aralıkları & Yüzeysel Kaçak Yolu Uzunlukları, Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma ve Koruma Devrelerinin Bütünlüğü, Mekanik Çalışma, Yalıtkan Malzemelerin Anormal Isıya ve Dahili Elektrik Etkilerinden Kaynaklanan Yangına Dayanıklılığının Doğrulanması, Dielektrik Özellikler, Sıcaklık Artışın Doğrulanması, Kısa Devre Dayanım Dayanıklılığı, Dahili Elektriksel Devreler ve Bağlantılar, Harici İletkenler İçin Bağlantı Uçları, Anahtarlama Elemanlarının ve Bileşenlerinin Birleştirilmesi, Korozyona Karşı Dayanıklılık, Kaldırma Düzeni, İşaretleme, Mekanik Darbe (IK10), Donanımların Koruma Derecesi (IP41)

Test Rapor Numarası : 22-3385-R2-N1

Sertifika Tarihi : 05.06.2023

Deney Sorumlusu

Cem AKDOĞAN



Bölüm Müdürü

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code

www.lvt.com.tr